

**DISTRETTO TERRITORIALE DI
IMOLA**

Via C. Sforza n. 3- Pad. 8
40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 26761/27269
Fax 0542 30292
e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

**Alla Città Metropolitana di Bologna
Servizio Tutela e Sanzioni Ambientali
U.O. AIA- IPPC e Industrie a Rischio
Via San Felice 25
40122 Bologna**

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Comunicazione degli esiti del sopralluogo effettuato per verifica dell'adempimento di cui al provvedimento di Diffida da parte della ditta Romagna Energia Impianti presso il sito in via Pediano n° 52 nel Comune di Imola.

A seguito della Vs. richiesta di accertamenti inoltrata a questa Agenzia in data 11 Marzo 2015, è stato effettuato un sopralluogo presso il sito Romagna Energia Impianti srl' al fine di verificare se la ditta ha attuato quanto richiesto nell'atto di diffida P.G. n. 135946 del 19/9/2014, ovvero la riattivazione dei due motori endotermici a servizio del sistema di recupero e sfruttamento energetico del biogas prodotto dall'attigua discarica Tre Monti di Imola.

Il sopralluogo è stato effettuato in data 1° Aprile 2015, dai Tecnici

Al momento del sopralluogo, l'impianto in questione non era presidiato e, pertanto al fine di accedere all'area è stato contattato telefonicamente il responsabile, sig. _____, nella sua qualità di liquidatore e amministratore unico. Non ricevendo risposta alla chiamata telefonica, è stato chiesto ai tecnici di Herambiente SpA di poter accedere nell'area dove sono localizzati i motori.

Nel corso dell'ispezione, è stato accertato, come già riscontrato nei precedenti sopralluoghi, che le porte di accesso delle due strutture di contenimento dei motori endotermici erano chiuse a chiave e le valvole di ingresso del biogas ai motori endotermici si trovavano nella posizione di chiusura.

Inoltre, da una verifica visiva del display sistema di gestione remoto PLC, è stato appurato che la portata di biogas in ingresso ai motori era nulla e che una portata di biogas pari a 978 Nmc/h veniva contestualmente inviata in torcia.

Si allega foto del display del sistema PLC dal quale si evince quanto descritto.

DISTRETTO TERRITORIALE DI IMOLA

Via C. Sforza n. 3- Pad. 8
40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 26761/27269
Fax 0542 30292
e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

Alla luce di quanto emerso dal sopralluogo è stato pertanto accertato che la Ditta Romagna Energia srl nella persona del Legale Rappresentante non ha ottemperato alla prescrizione contenuta nell'atto P.G. n. 135946/2014, ovvero di riavviare i due motori endotermici.

Attualmente pertanto tutto il biogas estratto dalla discarica viene avviato alla combustione nella torcia di proprietà di Herambiente Spa comportando una situazione gestionale comparabile a quella registrata in ns precedenti sopralluoghi effettuati nell'anno 2014 che hanno dato origine al provvedimento di Diffida Provinciale nei confronti della Società Romagna Energia srl.

In considerazione dell'attuale situazione gestionale delle frequenti segnalazioni da parte dei residenti le aree limitrofe riguardo la presenza di maleodoranze riconducibili al biogas di discarica, si ritiene di reiterare la richiesta che venga superata la situazione sopra descritta attraverso l'immediata riattivazione dei due motori endotermici e contestuale loro funzionamento nel rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciate alla Ditta Romagna Ecologia srl e soprattutto nel rispetto della stessa Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ad Herambiente Spa per la gestione dell'impianto di discarica .

Come già indicato in altri rapporti, la valorizzazione energetica del biogas e quindi il funzionamento dei 2 motori endotermici, pur se di proprietà e gestione della ditta Romagna Energie srl è infatti prevista dall'AIA di Herambiente SpA come elemento costitutivo del sistema di gestione del biogas della discarica ;

Sotto il profilo della tutela ambientale il mancato ripristino delle condizioni di esercizio prescritte dalla vigente AIA potrebbero determinare dispersioni di biogas dal corpo di discarica configurandosi come le cause delle emissioni diffuse di odori molesti lamentate dalla popolazione residente le aree limitrofe.

Si fa presente che, di tale inottemperanza sarà inviata opportuna comunicazione all'Autorità Giudiziaria per il seguito di competenza.

Distinti saluti

Il Dirigente

DISTRETTO TERRITORIALE DI IMOLA

Via C. Sforza n. 3- Pad. 8
40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 26761/27269
Fax 0542 30292
e-mail: distrettoimolese@arpa.emr.it

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia composta di n. pagine, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

.....

(luogo)

(data)

.....

(nome cognome)

(qualifica)

(firma)